



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Пушкинского района

Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул., Леонтьевская, д. 26, тел 466-49-80

АКТ ПРОВЕРКИ  
соблюдения требований пожарной безопасности  
№ 2-23-39

Санкт-Петербург, г. Пушкин,  
ул. Леонтьевская, д. 26

14 часов 00 минут

29 марта 2017 г.

(дата и время составления акта)

На основании: распоряжения начальника ОНДПР Пушкинского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Платонова Сергея Геннадьевича от 20 февраля 2017 года № 2-23-39 была проведена плановая выездная проверка объекта защиты: дополнительного профессионального образования, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Первомайская, д. 1.

Правообладатели объекта защиты:

- Частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» (ЧОУ ВО Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики или СПбУТУИЭ или Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики), юридический адрес: 190103, г. Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, д. 44, лит. А; ИНН 7826001459.

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателя объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 20 ”	марта	20 17 г. с	11 час. 00 мин. до	15 час. 00 мин.	Продолжительность	4 ч.
“ 21 ”	марта	20 17 г. с	14 час. 00 мин. до	16 час. 00 мин.	Продолжительность	2 ч.
“ 22 ”	марта	20 17 г. с	14 час. 00 мин. до	16 час. 00 мин.	Продолжительность	2 ч.
“ 29 ”	марта	20 17 г. с	13 час. 00 мин. до	14 час. 00 мин.	Продолжительность	1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дня, 9 часов

(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

- Бурцев Виктор Николаевич – комендант учебно-гостиничного комплекса «Пушкинский»,  
«11» часов «00» минут «20» марта 2017г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проверки: не согласовывалось

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Кремчеев Шамиль Равильевич – ст. инспектор ОНДПР Пушкинского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, вызвавшего свидетельство)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: Бурцев Виктор Николаевич – комендант учебно-гостиничного комплекса «Пушкинский».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

При проведении проверки присутствовали: Борисенко Сергей Михайлович – управляющий учебно-гостиничным комплексом «Пушкинский».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

При проведении проверки присутствовали: Пуськов Владимир Николаевич – управляющий делами университета Частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы Частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» дополнительного профессионального образования - правообладателей объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Первомайская, д. 1.

Представлен отчет о расчете пожарного риска: нет.

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки были выявлены следующие нарушения:

№ п/п	Вид не устраненного нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1	допускается хранение горючих материалов (бумажные коробки) под лестничной площадкой (центральная лестница)	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	ЧОУ ВО Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики или СПбУТУиЭ
2	допускается размещение (складирование) в электрощитовом, горючих материалов (бумажные коробки)	п. 42 (ж) Правил противопожарного режима в Российской Федерации	ЧОУ ВО Санкт-Петербургский универ-

			ситет технологий управления и экономики или СПбУТУИЭ
3	не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями (вентиляционная)	п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	ЧОУ ВО Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики или СПбУТУИЭ
4	ширина эвакуационного выхода с читального зала выполнена с нарушением требованием пожарной безопасности менее 0.8 м. (ширина составляет 78 см.)	п.1 ч. 2. ст.1; п. 2 ч. 1. ст. 6; ч. 2, ст. 52 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2009 п. 4.2.5	ЧОУ ВО Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики или СПбУТУИЭ
5	допускается закрытие эвакуационных выходов на ключ (выход с актового зала)	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	ЧОУ ВО Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики или СПбУТУИЭ
6	не обеспечено исправное состояние противопожарных дверей (отсоединены приспособления для самозакрывания (в складских помещениях)	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	ЧОУ ВО Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики или СПбУТУИЭ
7	допущено горизонтальное расстояние от пожарного дымового извещателя до электросветильника менее 0,5 м. (мужская раздевалка)	ч. 2 ст. 1 п. 2 ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 5.13130.2009 п. 13.3.6	ЧОУ ВО Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики или СПбУТУИЭ
8	допускается вертикальное расстояние от дымового пожарного извещателя до близлежащих предметов и устройств, менее нормативного значения 40 мм., допустимое значение 0.5 м. (пункт выдачи	п. 1 ч. 2 ст. 1 п. 2 ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 5.13130.2009 п. 13.3.6	ЧОУ ВО Санкт-Петербургский университет техно-

	пищи)		логий управления и экономики или СПбУТУИЭ
9	не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	ЧОУ ВО Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики или СПбУТУИЭ
10	автоматическая противопожарная защита находится не в работоспособном состоянии, а именно: при срабатывании АПС в спортивном зале система оповещения людей о пожаре не включилась	п. 61 (Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	ЧОУ ВО Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики или СПбУТУИЭ
11	руководитель не обеспечил исправность огнетушителя на первом этаже общежития (отсутствуют раструбы на огнетушителях)	п. 478 (Правила противопожарного режима в Российской Федерации)	ЧОУ ВО Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики или СПбУТУИЭ
12	помещение спортивного инвентаря не дооборудовано автоматической пожарной сигнализацией (отсутствуют дымовые пожарные извещатели)	п. 61 (Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	ЧОУ ВО Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики или СПбУТУИЭ
13	помещение преподавательской (спортивный зал) не дооборудовано автоматической пожарной сигнализацией (отсутствуют дымовые пожарные извещатели)	п. 61 (Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	ЧОУ ВО Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики или СПбУТУИЭ
14	не обеспечено наличие на двери помещения складского назначения обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент пожарной безопасности» расчет категории не пред-	п. 20 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	ЧОУ ВО Санкт-Петербургский университет технологий управления и эко-

	ставлен (помещения №19)		номики или СПбУТУИЭ
15	допускается загромождение эвакуационного выхода креслом (главный выход)	п. 36 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	ЧОУ ВО Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики или СПбУТУИЭ
16	не представлена документация отражающая показатели пожарной опасности подтверждающие возможность применения материалов для отделки потолка на путях эвакуации (главная лестничная клетка)	ч.1, ст. 1, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7, ст. 146, ч. 1, ст. 13 ФЗ от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	ЧОУ ВО Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики или СПбУТУИЭ

В ходе проверки проведены мероприятия:

- Противопожарный инструктаж с сотрудниками учреждения.
- Проверка знаний на случай возникновения пожара.
- Тренировка по эвакуации персонала при возникновении пожара.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не принимались

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не производились.
4. Фототаблица: нет.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: нет
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: 2-23-39/1/1 от 29.03.2017г.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) нет.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) нет.

9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты:

- копия свидетельства о постановке на учет,
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ,
- копия устава ЧОУ ВО Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики или СПбУТУИЭ,
- копия приказа о назначении ответственного за ПБ,
- копия удостоверения по пожарному минимуму,
- копия договора на техническое обслуживание АПС,
- копия инструкции по мерам противопожарной безопасности,
- копия сертификатов на противопожарные двери,

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ст. инспектор ОНДПР Пушкинского района  
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу



Ш.Р. Кремчев

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Бурцев Виктор Николаевич – комендант учебно-гостиничного комплекса университета.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 29 ” марта 20 17 г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Борисенко Сергей Михайлович – управляющий учебно-гостиничным комплексом «Пушкинский».

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 29 ” марта 20 17 г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Пуськов Владимир Николаевич – управляющий по делам университета Частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики».

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 29 ” марта 20 17 г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)