



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Пушкинского района**

Санкт-Петербург, г. Пушкин, Леонтьевская улица, д. 26, тел 466-49-80

**Предписание № 2-23-39/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

**- Частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» (ЧОУ ВО Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики или СПбУТУИЭ или Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики), юридический адрес: 190103, г. Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, д. 44, лит. А; ИНН 7826001459.**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНДПР Пушкинского района УНДПР ГУ МЧС России по

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа

г. Санкт-Петербургу от 20 февраля 2017 года № 2-23-39

государственного пожарного надзора, изданного распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период 20.21.22.29 марта 2017 года Кремчевым Шамилем Равильевичем старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пушкинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, проведена плановая проверка объекта защиты – дополнительного профессионального учреждения, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Первомайская, д. 1.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Пуськовым Владимиром Николаевичем – управляющим делами университета

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	допускается хранение горючих материалов (бумажные коробки) под лестничной площадкой (центральная лестница)	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.02.2018г.	

2	допускается размещение (складирование) в электрощитовом, горючих материалов (бумажные коробки)	п. 42 (ж) Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.02.2018г.	
3	не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями (вентиляционная)	п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.02.2018г.	
4	ширина эвакуационного выхода с читального зала выполнена с нарушением требованием пожарной безопасности менее 0.8 м. (ширина составляет 78 см.)	п.1 ч. 2. ст.1; п. 2 ч. 1. ст. 6; ч. 2, ст. 52 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2009 п. 4.2.5	01.02.2018г.	
5	допускается закрытие эвакуационных выходов на ключ (выход с актового зала)	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.02.2018г.	
6	не обеспечено исправное состояние противопожарных дверей (отсоединены приспособления для самозакрывания (в складских помещениях)	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.02.2018г.	
7	допущено горизонтальное расстояние от пожарного дымового извещателя до электросветильника менее 0,5 м. (мужская раздевалка)	ч. 2 ст. 1 п. 2 ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 5.13130.2009 п. 13.3.6	01.02.2018г.	
8	допускается вертикальное расстояние от дымового пожарного извещателя до близлежащих предметов и устройств, менее нормативного значения 40 мм., допустимое значение 0.5 м. (пункт выдачи пиццы)	п. 1 ч. 2 ст. 1 п. 2 ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 5.13130.2009 п. 13.3.6	01.02.2018г.	
9	не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.02.2018г.	
10	автоматическая противопожарная защита находится не в работоспособном состоянии, а именно: при срабатывании АПС в спортивном зале система оповещения людей о пожаре не включилась	п. 61 (Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	01.02.2018г.	
11	руководитель не обеспечил исправность огнетушителя на первом этаже общежи-	п. 478 (Правила противопожарного режима в	01.02.2018г.	

	тия (отсутствуют раструбы на огнетушителях)	Российской Федерации)		
12	помещение спортивного инвентаря не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (отсутствуют дымовые пожарные извещатели)	п. 61 (Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	01.02.2018г.	
13	помещение преподавательской (спортивный зал) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (отсутствуют дымовые пожарные извещатели)	п. 61 (Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	01.02.2018г.	
14	не обеспечено наличие на двери помещения складского назначения обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент пожарной безопасности» расчет категории не представлен (помещения №19)	п. 20 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	01.02.2018г.	
15	допускается загромождение эвакуационного выхода креслом (главный выход)	п. 36 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	01.02.2018г.	
16	не представлена документация отражающая показатели пожарной опасности подтверждающие возможность применения материалов для отделки потолка на путях эвакуации (главная лестничная клетка)	ч.1, ст. 1, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7, ст. 146, ч. 1, ст. 13 ФЗ от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2018г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пушкинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу  
Кремчеев Шамиль Равильевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«29» марта 2017г.

Предписание для исполнения получил:

Пуськов Владимир Николаевич  
управляющий делами университета  
Частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного  
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его  
уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении  
проверки)

«29» марта 2017г.



(подпись)



(подпись)